

प्रोफार्मा-अ

अग्निशमन अधिकारियों द्वारा जारी किये जाने वाला

फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता का वार्षिक प्रमाण पत्र

(यह अभिलेख भवन का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है यह केवल फायर एक्सटिंग्यूशर के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र है)

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी जनपद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश

पत्र संख्या-टी-FSV/2015

दिनांक- 23/05/18

सेवा में,

मैसर्स - ~~2-2 रेस्ता 2-कुल~~
~~प्राप्ति रसीद - 2 23/05/18~~

विषय- प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता/रिफिलिंग/हाईड्रोलिक टेस्टिंग के प्रमणीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपके प्रार्थना पत्र संख्या-111 दिनांक 02/05/18

उपरोक्त संदर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध 45 अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या 1120(1)/आठ दिनांक 27-12-1982 में दिए गए दिशों के अनुसार निर्धारित शुल्क रु 450/- भारतीय स्टेट बैंक शाखा राजनगर जनपद गाजियाबाद में चालान संख्या: 1100 29 दिनांक 23/05/18 द्वारा जमा कराया गया। प्राप्ति रसीद प्राप्त होने के उपरान्त अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों का परीक्षण किया गया जिसका विवरण निम्नवत है-

1. चेकिंग का दिनांक
2. पूर्व चेकिंग का दिनांक एवं चेकिंग अधिकारी का नाम
3. संस्थान का विवरण। ~~रु 450~~
4. संस्थान में लगाये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या। ~~प्राप्ति रसीद~~
5. परीक्षण किये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या। ~~प्राप्ति रसीद~~
6. चेक किये गये फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशीलता/रिफिलिंग/हाईड्रोलिक टेस्टिंग का विवरण

क्र०सं०	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील/अकार्यशील
1-	ए0वी0सी0 पाईप	5Kg	35	कार्यशील
2-	सी0ओ0टू0 टाईप	4-5kg	08	कार्यशील
3-	फॉम टाईप	9 kg	02	कार्यशील

आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता/रिफिलिंग/हाईड्रोलिक उपरोक्तानुसार प्रमाणित की जाती है। National Building Code and UP Building Byelaws एवं Uttar Pradesh Fire Prevention and Fire Safety Act/Rules-2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार शेष सुरक्षा व्यवस्थाएँ वाछनीय होगी। भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्यशीलता/रिफिलिंग/हाईड्रोलिक टेस्टिंग प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व भवन प्रबन्धक/ भवन स्वामी का होगा।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद।
2. उप निदेशक परिक्षेत्रीय मेरठ।

अग्नि शमन अधिकारी
वैशाली गाजियाबाद